



No. BB00002686

BORG Beveiligingscertificaat

Functie object	Bedrijf
Adres object	J.W. Lucasweg 35 2031 BE Haarlem
Datum oplevering	12-3-2018
Datum afgifte	23-4-2018
Hercertificatie op basis bestaand PvE	Nee
Geldig tot (mits jaarlijks herkeurd.)	23-4-2023
Geconstateerde risicoklasse	4*
Uitgevoerde risicoklasse	4*
Organisatorische maatregelen	O2
Bouwkundige maatregelen	B3
Compartimentering	n.v.t.
Elektronische maatregelen	E3
Alarmtransmissie	DP4
Technische alarmverificatie	video, meerdere zones
Reactie alarmopvolging	R3
Persoonlijke alarmverificatie	particuliere beveiligingsorganisatie
Nummer beveiligingsplan	1700446?400289/RvdL/JWvD
Datum beveiligingsplan	15-3-2017

Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische en bouwkundige maatregelen voldoen aan de onderdelen van de NBRL BORG 2005 versie 2.

Het erkende BORG beveiligingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor de organisatorische maatregelen (O) en de alarmopvolging (R).

Opmerkingen:

Evoswitch

Kiwa NCP erkend beveiligingsbedrijf

Bavak Beveiligingsgroep B.V.
Zwarteweg 19
2201 AA NOORDWIJK ZH

Relatienummer: 10193

Naam: R.H. van der Linden RSE

Handtekening 

BORG Beveiligingscertificaat 10193 BB00002686 1

